

PRÜFBESCHEINIGUNG

Nr. 120002315.52 Rev. 01

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten und gemäß DIN EN ISO 17025 akkreditierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

die Bauprodukte **BKS Objekt- und Schutzbeschläge in Edelstahlausführung (Grundmaterial)**

der Firma **BKS GmbH
Heidestraße 71
D-42549 Velbert**

einer Dauerprüfung gemäß
7.3.6 Klasse 4 DIN EN
1906: 2012 mit **1.500.000 Prüfzyklen**

unterzogen wurden und **die Anforderungen gemäß 5.8 bis 5.12 DIN EN 1906: 2012-12 erfüllen.**

Dieser Prüfbescheinigung liegt der Prüfbericht Nr. 120002315.51 des MPA NRW als Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Dortmund, den 18.11.2014
Im Auftrag

Jansen



RBOAR Dipl.-Ing. H. Jansen
Prüfstellenleiter