

Nachweis

Schließzylinder für Schlösser gemäß EN 1303:2015



Prüfbericht

Nr. 24-002613-PR02

(PB-G04-03-de-01)

Auftraggeber SEA Schliess-Systeme AG
Lätternweg 30
3052 Zollikofen / Bern
Schweiz

Grundlagen
EN 1303:2015

Prüfnorm:
EN 1303:2015

Produkt Schließzylinder für Schlösser

Bezeichnung Doppelzylinder M1065 SEA-4.0m

Leistungsrelevante Produktdetails

Zylinderlänge:	65 mm (32,5/32,5)
Material Zylindergehäuse:	Messing
Material Zylinderkern:	Stahl
Ø Zylinderkern:	16 mm
Zuhaltungen:	25 Stück
Bohrschutz:	im Profilzylinder

Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Darstellung



Besonderheiten -/-

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Anforderungen von Profilzylinder nach EN 1303:2015.

Ergebnis

Klassifizierung gemäß EN 1303:2015

Gebrauchs- klasse	Dauerhaf- tigkeit	Türmasse	Feuerwi- derstand	Betriebssi- cherheit	Korrosi- onsbestän- digkeit	Ver- schlusssi- cherheit	Angriffswi- derstand
1	6	0	B	0	C	6	D

Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Das Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Verbung mit ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt 15 Seiten.

ift Rosenheim

29.08.2025

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Erwin Heimbuchner
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik